

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ (ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

пр-т Ленина, д.40. г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 13-16/608

Тульская обл. г. Узловая,

ул. Суворова, д.12а

2013г.

акта)

00 _____

16 октября

(место составления

акта) _____17-

По адресу: Россия, Тульская область, г. Узловая, ул. Суворова, д.12а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2436-р от 02.10 2013 г. Заместителя руководителя

Приокского Управления Ростехнадзора Демичева В.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №19

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» октября 2013 г. по «16» октября 2013г. с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжительность: _____

Продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 50 рабочих часов _____

(_____ (рабочих дней, часов)

Акт составлен: Приокским Управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Л.А. Похилец -
заведующий

(фамилия, имя, отчество, дата, время, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лица, проводившие проверку:

- 1) Савенков Сергей Петрович . Государственный инспектор отдела по надзору за
электроустановками потребителей
- 2) Савенков Сергей Сергеевич Государственный инспектор отдела по надзору за
электроустановками потребителей

с участием: необходимости в привлечении экспертов не имелось

При проведении проверки присутствовали: заведующий хозяйством Пивоварова И.А

*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

В ходе проведения проверки:

-- проверка соблюдения требований безопасности в электроэнергетике. (№ 35-ФЗ от 26.03.2003г.)

-- проверка соблюдения обязательных требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. (№ 261-ФЗ от 23.11.2009г.)

Выявлены нарушения обязательных требований:

- требований безопасности в электроэнергетике.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения.
1	2	3	4
1	В учреждении отсутствует следующая техническая документация по безопасной эксплуатации эл.установок:	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 (далее ПТЭЭП).	Заведующий Похилец Л.А.
1.1	Списки работников : а) имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок. б) имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды. в) имеющим право быть допускающим, производителем работ г) перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения к группе 1-н по эл.безопасности.	ПТЭЭП п.1.8.2	Заведующий Похилец Л.А.
1.2	Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации отсутствует.	ПТЭЭП п.1.8.2	Заведующий Похилец Л.А.
1.3	Не ведутся журналы: а) учета работ по нарядам и распоряжениям; б) журнал противоаварийных и противопожарных тренировок.	ПТЭЭП п.1.8.9	Заведующий Похилец Л.А.

	в) журнал инструктажа на 1-ю группу по эл безопасности. г) журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.		
1.4	Журнал учета и содержания средств защиты не ведется	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России от 30.06.2003г. № 261 (далее ИПИСЗ) п 1.4.2	Заведующий Похилец Л.А.
1.5	Сроки испытания диэлектрических перчаток истекли в 2012г	ИПИСЗ п 1.2.8	Заведующий Похилец Л.А.
1.6	Перечень эл.защитных средств и место их хранения не определено	ИПИСЗ п 1.3.9	Заведующий Похилец Л.А.
2	В учреждении не организована надежная и безопасная эксплуатация эл.установок:		
2.1	Ответственный за эл.хозяйство (заведующая хозяйством Пивоварова И.А.) назначенная приказом по учреждению №56-д от 02.09.2-13г не проходила проверку знаний по эл.безопасности в комиссии Ростехнадзора.	ПТЭЭП п.1.2.3	Заведующий Похилец Л.А.
2.2	Подготовленный эл.технический персонал в штате учреждения отсутствует. Договора на безопасную эксплуатацию эл.установок специализированными организациями не представлены.	ПТЭЭП п.1.2.1	Заведующий Похилец Л.А.
3	Техническое состояние эл.установок:		
3.1	Вводное распределительное устройство (ВРУ0,4кВ), эл.щитовые 1-го и 2-го этажей, скрытая внутренняя эл.проводка в учреждении (в т.ч. в прачечной и мастерской) эксплуатируется с 1958г. морально и физически изношены. Техническое освидетельствование эл.оборудования с истекшим сроком эксплуатации не проводилось.	ПТЭЭП п.1.6.7	Заведующий Похилец Л.А.
3.2	На всех эл.щитах учреждения отсутствуют схемы эл.снабжения, не нанесены номера эл.щитов.	ПТЭЭП п.2.2.20.	Заведующий Похилец Л.А.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) _____

(указать реквизиты выданных предписаний) _____
нарушений не выявлено : _____

Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Предписание об устранении выявленных нарушений №13-16/608 от 16.10.2013г.
2	Протокол об административном нарушении в отношении заведующей хозяйством Пивоваровой И.А. № 13-7/ 629 от 16.10.2013г на _л. в _экз.
3	Постановление о назначении административного наказания в отношении заведующей хозяйством Пивоваровой И.А. № 13-7/ 629 от 21.10.2013г

Подписи лиц, проводивших проверку:

Савенков С.П.
(Ф.И.О.)

Савенков С.С.
(Ф.И.О.)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

(Ф.И.О.)

Подписи лиц, присутствующих при проверке:

Пивоварова И.А.
(Ф.И.О.)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Похилец Л.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

16.10.2013 г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)